



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по
г. Бугуруслану, Бугурусланскому,
Асекеевскому и Северному районам**

ул. Фруктовая, д. 9, г. Бугуруслан, 461630
Телефон: 2-23-40 Факс: 2-17-35 (код 353-52)
E-mail: ogpn-sever@yandex.ru

01.12.2017 № -2-15-12

на № _____ от _____

**Представление по устранению причин и условий,
способствующих совершению административного правонарушения № 248**

« 01 » декабря 2017 г.

г. Бугуруслан

(место рассмотрения: город, село, рай-
он)

Я, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Бугуруслану,
(должность, звание, Ф.И.О. лица рассматривающего дело)

Бугурусланскому, Асекеевскому и Северному районам, подполковник внутренней службы
Деревяшкин Юрий Иванович

рассмотрев материалы на юридическое лицо (должностное лицо) Гильманову Рамзию

(ненужное зачеркнуть)

(полное наименование юридического

Масхутовну

лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

находящиеся (зарегистрированных (ого)) по адресу: Бугурусланский район,

(ненужное зачеркнуть)

(юридический адрес или

с. Михайловка, ул. Транспортная, д. 60 кв. 2

адрес регистрации)

Материалами установлено, что

нарушил 16 ч. 00 мин. 05.09.2017 при проведении плановой выездной проверки здания отдела обра-
зования администрации муниципального образования «Асекеевский район» Оренбургской области
расположенного по адресу: Оренбургская область, Асекеевский район, с. Асекеево, ул. Советская, д.
10 требования пожарной безопасности, за исключением случаев, за исключением случаев, преду-
смотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 статьи 20.4

(указывается время, дата, адрес, место совершения правонарушения; законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

а именно: п. 20 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от
25 апреля 2012 г. № 390) (далее ППР в РФ) - не обеспечено наличие на двери помещения складского
назначения (архив) категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны; ч. 4
ст.4, ч. 1 ст.6, ч. 3, 11 ст. 89 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», п. 8.1.14 свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защи-
ты. Эвакуационные пути и выходы.» - ширина открытой лестницы менее 0,8 м (фактически в районе
ступеней составляет 0,67 м.), ширина проступей менее 0,2 (фактически 0,17 м) и проступи выполне-
ны не сплошными; ч. 4 ст.4, ч. 1 ст.6, ч. 3, 11 ст. 89 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1.11, 8.3.8. свод правил СП 1.13130.2009 «Си-
стемы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.» - второй эвакуационный выход

(указывается существо нарушения или невыполнения)

со второго этажа не соответствует требованиям (выполнен через общий коридор первого этажа); ст.4, ч. 1 ст.6, ч. 3, 11 ст. 89 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3, 4.3.4. свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.» - ширина путей эвакуации на первом и втором этажах при двустороннем расположении дверей менее 1,0 м (фактически 0,72 м); ч.4 ст.4, ч. 1 ст.6, ч. 3, 11 ст. 89 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4. свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.» - в полу на путях эвакуации в коридоре второго этажа допускаются перепады высот менее 45 см (проложена труба отопления); ч. 4 ст.4, ч. 1 ст.6, ч. 3, 11 ст. 89 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.6. свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.» - дверь эвакуационного выхода (центрального выхода из коридора первого этажа) открывается не по направлению выхода из здания; ч. 4 ст.4, ч. 1 ст.6, ч. 3 ст. 88 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.9.16. СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", п. 3.16* СНиП II-35-76* «Котельные установки» - в встроенной котельной не предусмотрены легкосбрасываемые ограждающие конструкции из расчета 0,03 м² на 1 м³ объема помещения, в котором находятся котлы; ч. 4 ст.4, ч. 1 ст.6, ч. 3 ст. 88 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.6.4. СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" - заполнение проема в противопожарной перегородке 1 типа в складском помещении (архивные помещения) выполнено без применения противопожарных дверей 2 типа; ч. 4 ст.4, ч. 1 ст.6, ч. 3 ст. 88 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.9.6. СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" - заполнение проема в противопожарной перегородке 1 типа в котельной, отделяющей котельную от лестничной клетки и коридора выполнено без применения противопожарных дверей 2 типа; ч. 4 ст.4, ч. 1 ст.6, ч. 3 ст. 88 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.9.18. СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" - не предусмотрен выход из встроенной котельной непосредственно наружу.

чем совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 - Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Вам необходимо:

1. Обеспечить наличие на двери помещения складского назначения (архив) категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;
2. Ширина открытой лестницы выполнить не менее 0,8 м и сплошные проступи шириной не менее 0,2 м
3. Второй эвакуационный выход со второго этажа отделить от примыкающего коридора перегородкой с дверью;
4. Ширину путей эвакуации на первом и втором этажах при двустороннем расположении дверей выполнить не менее 1,0 м
5. В полу на путях эвакуации в коридоре второго этажа не допускать перепады высот менее 45 см;
6. Выполнить открывание двери эвакуационного выхода (центрального выхода из коридора первого этажа) по направлению выхода из здания;
7. В встроенной котельной предусмотреть легкосбрасываемые ограждающие конструкции из расчета 0,03 м² на 1 м³ объема помещения, в котором находятся котлы;
8. Заполнение проема в противопожарной перегородке 1 типа в складском помещении (архивные помещения) выполнить с применением противопожарных дверей 2 типа;
9. Заполнение проема в противопожарной перегородке 1 типа в котельной, отделяющей котельную от лестничной клетки и коридора выполнить с применением противопожарных дверей 2 типа;
10. Из встроенной котельной предусмотреть выход непосредственно наружу.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неприятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.



(подпись лица, вынесшего представление)

Ю.И. Деревяшкин
(расшифровка подписи)

Представление получил:

(дата, должность, подпись)

(_____
Ф.И.О.)

представление направлено

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)